LAUDO DE SEGURANÇA

IDENTIFICAÇÃO DO ESTÁDIO

Nome do estádio: ESTÁDIO MUNICIPAL IRMÃO GINO MARIA ROSSI		
Apelido do estádio: MANDUZÃO		
Endereço completo do estádio:	R. Eduardo Souza Gouvea, 981 Jd. Olímpico	
Cidade: Pouso Alegre		
Estado: Minas Gerais	CEP: 37550-000	
Site:	Telefone: (35) 3449-4005	
Proprietário: Prefeitura Municipal de Pouso Alegre		
E-mail: desportos@pousoalegre.mg.gov.br	Telefone: (35) 3449-4005	
Gestor do estádio: Rooney Ferreira de Souza		
E-mail: desportos@pousoalegre.mg.gov.br Telefone: (35) 99984-2126		
Qualificação profissional do Responsável: Superintendente Municipal de Esportes		
Clube responsável pelo uso: Pouso Alegre Futebol Clube (PAFC)		
E-mail: Telefone: (35) 3025-3817		

IDENTIFICAÇÃO DO SOLICITANTE

Nome: Rogério Adriano de Paiva	Telefone: (35) 98821-0338
E-mail: secretaria@pousolaegrefc.com	
CPF: 786.563.036-00	
Função no Estádio: Presidente do Pouso Alegre Futebol Clube	

DATA E HORA DA VISTORIA

Data: 27/11/2024	Hora: 10h00min

1. CARACTERÍSTICAS GERAIS DO ESTÁDIO

Inaugurado em 1997, o "Manduzão", como é conhecido, era pouco utilizado para sediar partidas de futebol. Dentre os vários eventos que o estádio vem sediando ao longo dos últimos anos destaca-se a realização de shows artísticos e o treinamento de atletas amadores de futebol americano e atletismo.

Em razão das condições insatisfatórias de segurança do estádio, relatadas nos laudos emitidos pela Polícia Militar em 2016 e 2017, o histórico de partidas importantes no local começa apenas em 2018, quando o Pouso Alegre Futebol Clube (PAFC) retornou aos campeonatos profissionais de futebol.

Durante as partidas disputadas no ano de 2020, bem como no primeiro semestre de 2021, não houve histórico de intercorrências, muito embora os jogos ocorreram sem a presença de torcedores, haja vista as restrições impostas pelo Poder público em todos os Estados brasileiros em decorrência da pandemia do vírus COVID-19.

Antes da suspensão dos eventos esportivos, bem como o retorno com proibições de acesso de torcedores, em 2018, durante a realização do Campeonato Mineiro 2ª Divisão, organizado pela Federação Mineira de Futebol (FMF) competição onde o PAFC participou, a média de público no estádio foi de 4.039 torcedores por jogo e uma renda média por disputa de R\$ 43.712,00. Já na temporada 2019, a média de público no estádio subiu para 5.000 torcedores por jogo, com recorde de 9.524 torcedores presentes na final do Campeonato Mineiro 2ª Divisão. Foi o maior público da história da "Segundona Mineira".

Com o desempenho positivo realizado pelo Pouso Alegre Futebol Clube (PAFC), na série "A" do Campeonato Mineiro de Futebol no ano de 2021, o que possibilitou seu acesso à disputa do Campeonato Brasileiro da série "D", bem como Copa do Brasil, ambos para o ano de 2022.

Durante a temporada de 2022, confirmaram-se os números apresentados pela FMF demonstrando o grande potencial de crescimento tendo em vista a campanha realizada pelo clube e o natural prestígio esperado por parte dos torcedores em 2022 em comparecimento.

Durante o ano de 2023 o time disputou a primeira divisão do campeonato mineiro, terminando a competição na 7ª colocação, e foi rebaixado no campeonato brasileiro série C, terminando a competição na última posição.

Concomitante a isso, percebe-se que os campeonatos em que o clube irá disputar no ano seguinte 2024, proporcionará jogos como mandante envolvendo adversários figurantes na série "A", que possuem grandes torcidas em âmbito nacional, daí a necessidade de aprimoramento desta Organização Policial Militar, em parceria com os demais órgãos co responsáveis e também o PAFC na busca de oferecer mais segurança, conforto e comodidade ao torcedor que comparecer ao estádio do "Manduzão".

Ao longo de 2024, foram realizadas reuniões pré-jogo, sendo produzidas atas que demonstraram os itens debatidos por equipes técnicas (PMMG, CBMMG, Setor de Trânsito da Prefeitura, Empresa de Segurança, Representantes do Clube).

As três últimas atas de reunião foram realizadas em 06/02/2024, 30/04/2024, 10/06/2024 e foram deliberados assuntos de segurança pública, que foram cumpridos por parte dos participantes.

Foi verificado que o Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB) expirou em 12/09/2024 (EM ANEXO), entretanto o Corpo de Bombeiros, em laudo datado de 13/12/2024, prorrogou o prazo de validade do documento até 25/02/2024 e exigiu que até essa data fossem sanadas irregularidades para a expedição de novo AVCB.

2. CRITÉRIOS E METODOLOGIA DE INSPEÇÃO

A elaboração do Laudo de Segurança parte da verificação da aderência da situação identificada *in loco* com as leis e normas vigentes, além dos fatos registrados nas atas das reuniões pré jogo do ano de 2024. A metodologia aplicada consiste na análise da documentação exigida nas regulamentações que regem o funcionamento dos estádios de futebol, e a aplicação do Instrumento de Verificação de Segurança. Aplicado o instrumento, elabora-se um diagnóstico e emite-se um parecer.

2.1 Arcabouço Legal

As diretrizes gerais da elaboração do laudo estão fundamentadas nas determinações da Lei nº 14.597, de 14 de junho de 2023 - Lei Geral do Esporte, subseção II - "Da Segurança nas Arenas Esportivas e do Transporte Público", disciplinada pela Portaria do Ministério do Esporte N° 55, de 17 de agosto de

2023, que estabelece requisitos mínimos obrigatórios que devem constar nos laudos técnicos para vistoria das condições de segurança dos estádios utilizados em competições esportivas.

2.2 Análise da documentação

De modo a auxiliar o preenchimento do instrumento de verificação, os documentos listados a seguir devem ser apresentados pelos gestores e/ou administradores dos Estádios e avaliados através do preenchimento da tabela abaixo, antes de se proceder à vistoria.

Os documentos estão classificados sobre dois critérios:

- a) Documentos de caráter auxiliar: aqueles que amparam a inspeção;
- b) Documentos de caráter restritivo: aqueles que na falta de sua apresentação podem inviabilizar a emissão do laudo.

DOCUMENTO	APRESENTADO	DENTRO DA VALIDADE	CARÁTER DA DOCUMENTAÇÃO
Liberação do Corpo de Bombeiros para o funcionamento que conste informação sobre a capacidade máxima do estádio	(X) SIM () NÃO	(X) SIM () NÃO () Prejudicado	RESTRITIVO
Plano de Segurança do estádio	(X)SIM ()NÃO	(X)SIM ()NÃO	AUXILIAR
3 (três) últimos planos de ação elaborados. (São as atas pré-jogos)	(X) SIM () NÃO	(X) SIM () NÃO	RESTRITIVO
3 (três) últimas apólices de seguro obrigatório	(X)SIM ()NÃO	() SIM (X) NÃO () Prejudicado	AUXILIAR
Obs.: Segundo o PAFC, a "apólice" de que dis vendido.	põem é aquela qu	e consta no verso	de cada ingresso
Contrato da utilização de profissionais orientadores de público para cada evento esportivo na proporção mínima de 01 (um) profissional para cada 250 (duzentos e cinquenta) torcedores.	(X)SIM ()NÃO	(X)SIM ()NÃO	AUXILIAR
Documento comprobatório do vínculo do Gerente de Segurança e seu Curriculum Vitae, bem como os diplomas comprobatórios dos cursos específicos na área de Segurança de Estádio.	(X) SIM () NÃO	(X)SIM ()NÃO	RESTRITIVO

A documentação pertinente aos quesitos analisados foi apresentada, seguindo **ANEXO** ao presente instrumento de vistoria.

2.3 Guia de utilização do instrumento de verificação de segurança

A metodologia utilizada para obtenção dos dados e confecção dos laudos se caracteriza pela inspeção do estádio, sob o ponto de vista da garantia da ordem pública, com a identificação de planos, procedimentos, ambientes e equipamentos que objetivam prevenir as ocorrências de violência, assim como pretende ampliar a sensação de segurança dos usuários no interior e no entorno do estádio.

Tal metodologia exige da administração do estádio a apresentação da documentação prevista em lei. Conferida a documentação, a Comissão deve proceder à visitação das instalações físicas do estádio em suas áreas internas e externas, observando todos os quesitos constantes no instrumento de coleta de dados.

Após a coleta de dados, a Comissão deverá confrontar os quesitos levantados com as condições às quais foram previstas e sugerir a reprovação, aprovação com restrições ou à aprovação do estádio, esclarecendo que o instrumento respeita a capacidade de julgamento da Comissão, ratificando a ciência de que qualquer sinistro advindo de problemas de possível identificação na vistoria, poderão acarretar responsabilização civil e/ou criminal.

O instrumento de verificação de segurança se constitui de um questionário de perguntas fechadas sobre as condições do planejamento da segurança dos usuários do estádio, do sistema para controle de acesso de pessoas e objetos, da central de comando e controle/monitoramento, da infraestrutura para a segurança do usuário do estádio e demais usuários e dos espaços para atuação de órgãos de segurança e afins.

No instrumento existem questões qualitativas e quantitativas. As questões que sugerem a reprovação ou restrição do funcionamento do estádio baseiam-se nos requisitos mínimos obrigatórios e as demais questões possuem caráter meramente informativo para subsidiar as autoridades envolvidas no processo decisório de liberação do estádio de acordo com a importância dos campeonatos de futebol.

A vistoria deve ter caráter visual, sem realização de medição, em todos os quesitos referentes às instalações físicas. Existe apenas um questionamento direcionado aos representantes da Polícia Militar, que se refere à existência de tropa especializada para atuação em estádios. Todos os demais requisitos devem ter suas respostas suportadas por uma verificação documental.

A coleta de dados está organizada em cinco temas-alvo, a saber:

- 1. PLANEJAMENTO DA SEGURANÇA DO USUÁRIO DO ESTÁDIO;
- 2. SISTEMA PARA CONTROLE DE ACESSO DE PESSOAS E OBJETOS
- 3. CENTRAL DE COMANDO E CONTROLE E SISTEMA DE MONITORAMENTO;
- 4. INFRAESTRUTURA PARA A SEGURANÇA DO USUÁRIO DO ESTÁDIO E DEMAIS USUÁRIOS;
- 5. ESPAÇOS ADEQUADOS PARA ATUAÇÃO DE ÓRGÃOS DE SEGURANÇA E AFINS.

Tais temas-alvo possibilitam, à sua vez, a saída de três tipos de conclusões específicas, da seguinte forma:

- 1 No tema **PLANEJAMENTO DA SEGURANÇA DO USUÁRIO DO ESTÁDIO**, são verificados quesitos que possuem a função de identificar o nível de maturidade do planejamento elaborado em função das atividades do estádio vistoriado. Possíveis conclusões:
- POSSUI CONDIÇÕES PRECÁRIAS DE PLANEJAMENTO;
- POSSUI CONDIÇÕES ADEQUADAS DE PLANEJAMENTO;
- NÃO POSSUI CONDIÇÕES DE PLANEJAMENTO.
- 2 No tema **SISTEMA PARA CONTROLE DE ACESSO DE PESSOAS E OBJETOS**, são verificados quesitos que fornecem dados sobre o grau vulnerabilidade dos acessos do estádio. Possíveis conclusões:
- POSSUI CONDIÇÕES PRECÁRIAS DE CONTROLE DE ACESSOS;
- POSSUI CONDIÇÕES ADEQUADAS DE CONTROLE DE ACESSOS;
- NÃO POSSUI CONDIÇÕES DE CONTROLE DE ACESSOS.
- 3 No tema CENTRAL DE COMANDO E CONTROLE E SISTEMA DE MONITORAMENTO, são identificadas, além da existência no estádio de cada quesito, as condições de funcionamento destes. Também é aferida a capacidade de cobertura das câmeras de monitoramento nas áreas internas e externas do estádio. Possíveis conclusões:
- POSSUI CONDIÇÕES ADEQUADAS DE MONITORAMENTO E ATENDIMENTO;
- POSSUI CONDIÇÕES PRECÁRIAS DE MONITORAMENTO E ATENDIMENTO;
- NÃO POSSUI CONDIÇÕES DE MONITORAMENTO E ATENDIMENTO.

- 4 No tema INFRAESTRUTURA PARA A SEGURANÇA DO USUÁRIO DO ESTÁDIO E DEMAIS USUÁRIOS, são verificados quesitos relativos à existência e condições das estruturas físicas que garantam a permanência segura do usuário no estádio. Possíveis conclusões:
- POSSUI CONDIÇÕES ADEQUADAS DE INFRAESTRUTURA A SEGURANÇA DO USUÁRIO;
- POSSUI CONDIÇÕES PRECÁRIAS INFRAESTRUTURA PARA A SEGURANÇA DO USUÁRIO;
- NÃO POSSUI CONDIÇÕES INFRAESTRUTURA PARA A SEGURANÇA DO USUÁRIO.
- 5 No tema ESPAÇOS ADEQUADOS PARA ATUAÇÃO DE ÓRGÃOS DE SEGURANÇA E AFINS são verificados quesitos que informam sobre a existência e condições dos ambientes que servirão de base para acomodação de órgão de segurança nos estádios (Polícia Militar, Polícia Civil e Ouvidoria). Possíveis conclusões:
- POSSUI ESPAÇOS ADEQUADOS PARA ATUAÇÃO DE ÓRGÃOS DE SEGURANÇA E AFINS;
- POSSUI ESPAÇOS PRECÁRIOS PARA ATUAÇÃO DE ÓRGÃOS DE SEGURANÇA E AFINS;
- NÃO POSSUI ESPAÇOS PARA ATUAÇÃO DE ÓRGÃOS DE SEGURANÇA E AFINS.

Ao final do instrumento, é reservado um espaço para que a Comissão possa apresentar uma conclusão sobre os quesitos verificados e consignar seu parecer sobre a reprovação, aprovação com restrição ou aprovação do estádio, informando o prazo de validade do laudo e data da realização da vistoria. No caso de aprovação com restrição devem também ser apresentadas quais as não conformidades, as ações necessárias e os respectivos prazos à sua adequação. O laudo deve ser assinado pelos vistoriadores e pela autoridade competente responsável.

2.3.1 Condições que são consideradas como sensíveis e recomenda a REPROVAÇÃO do estádio:

- a) O estádio deve possuir uma entrada privativa para árbitros e atletas,
 evitando contato entre os protagonistas do espetáculo e a massa de torcedores.
 Caso contrário, poderá ser REPROVADO.
- b) O estádio deve possuir **barreiras físicas que separem os torcedores** do campo (alambrado, grades, fosso, etc.). Caso contrário, o estádio poderá ser REPROVADO.

- c) O estádio deve possuir uma **área específica**, **separada por barreira física**, **previamente designada para abrigar a torcida visitante com banheiros**, **lanchonete (ou ambulantes)**, **bilheteria própria e acesso independente** que evite o encontro com as torcidas locais e ofereça segurança que dispense o emprego massivo de força policial. Caso contrário, o estádio poderá ser REPROVADO.
- d) O estádio deve possuir proteção nas áreas reservadas aos atletas suplentes (banco de reservas). Caso contrário, o estádio poderá ser REPROVADO.
- e) O estádio deve possuir um **documento oficial válido, emitido pelo Corpo de Bombeiros Estadual**, atestando a capacidade do estádio. Caso contrário, o estádio poderá ser REPROVADO.
- f) O estádio que possuir **qualquer tipo de material ao alcance dos torcedores** (materiais perigosos no interior do estádio que possam ser utilizados em tumultos e confrontos de torcedores restos de obras, cadeiras soltas ou facilmente removíveis, materiais de alvenaria soltantes, peças de banheiro, calçadas, rebocos, hastes, metálicas, madeiras, alambrados, corrimãos, guarda corpos facilmente removíveis, dentre outros) poderá ser REPROVADO.
- g) O Estádio que **não possuir catracas em perfeito funcionamento**, que permitam controlar o número de acessos ao interior do mesmo, poderá ser REPROVADO. Caso as catracas sejam removíveis ou contratadas apenas no dia do evento esportivo, a aprovação do laudo poderá ficar condicionada à vistoria *in loco* a ser realizada em cada evento, onde o Comandante do policiamento deverá se assegurar que existe a proporção de, no mínimo, 1 (uma) catraca para cada 660 torcedores e que todas as catracas estão aferidas para o controle do acesso. Caso contrário, o responsável pelo evento deverá solucionar o problema em até 5 (cinco) horas de antecedência ao início do evento, podendo o Comandante do Policiamento limitar a venda de ingressos ao número máximo de torcedores dentro da proporção exigida.
- h) O estádio deve possuir **estrutura que permita o acesso rápido da ambulância ao campo**. Caso contrário, o estádio poderá ser REPROVADO.

- i) Os acessos a marquises, torres de energia, caixas d'água e outros pontos estratégicos devem estar protegidos. Caso contrário, o estádio poderá ser REPROVADO.
- 2.3.2 Condições em que se recomenda a APROVAÇÃO COM RESTRIÇÕES do estádio, sendo obrigatório o esclarecimento das não conformidades, medidas cabíveis que deverão ser adotadas e o estabelecimento de prazos para resolução das pendências:
- a) O estádio deve possuir um **plano de segurança anual** que regule as ações preventivas e de segurança, no âmbito do estádio e seu entorno imediato. Caso não possua, o estádio poderá ser APROVADO COM RESTRIÇÃO, com o estabelecimento de um prazo de 120 (cento e vinte) dias para a regularização da pendência.
- b) O Estádio deve possuir um **Gerente de Segurança**. Na sua inexistência, o estádio poderá ser APROVADO COM RESTRIÇÃO e estabelecido o prazo de 15 (quinze) dias para regularização da pendência. O referido profissional deve ser avaliado por meio da apresentação do currículo resumido que deverá ser anexado ao Laudo de Segurança. Caso o profissional não possua cursos relacionados à área de segurança, experiência profissional e/ou possua qualquer impedimento legal para exercer a atividade, deverá buscar cumprir os requisitos ou ser substituído no prazo de 60 (sessenta) dias.
- c) O estádio que não possuir **Central de Comando**, equipada com um sistema ininterrupto de som para comunicação em caso de pânico, e Central de Monitoramento, para operações de segurança e emergência, pode ser APROVADO COM RESTRIÇÃO e estabelecido um prazo de 120 (cento e vinte) dias para a regularização da pendência.
- d) O estádio que possuir Central de Comando que não se localize em local estratégico, com ampla visão do público e do público para a central, deve ser APROVADO COM RESTRIÇÃO e estabelecido o prazo de 120 (cento e vinte) dias para regularização da pendência.
- e) O estádio que não possuir sistema de monitoramento por câmeras que garanta monitorar as arquibancadas, as roletas de acesso, às áreas de circulação, os acessos aos banheiros, as áreas de lanchonetes e o entorno

imediato do estádio deve ter sua capacidade restringida a 20.000 (vinte mil) torcedores, como previsto nos art. 148 da Lei Geral do Esporte. Caso as imagens geradas pelo equipamento empregado não sejam de boa qualidade, não possibilitando a identificação de pessoas e a impressão de imagens, o estádio poderá ser APROVADO COM RESTRIÇÃO, sendo dado o prazo de 120 (cento e vinte) dias para regularização, ou pode-se manter a limitação de público indefinidamente.

- f) O estádio deve possuir barreiras físicas que separam os diferentes setores do estádio (tribuna e arquibancada comum, por exemplo). Caso contrário, o estádio poderá ser APROVADO COM RESTRIÇÃO e estabelecido um prazo de 120 (cento e vinte) dias para a regularização da falta.
- g) Não devem existir pontos vulneráveis no entorno do estádio que possibilitem o acesso de pessoas e objetos não permitidos. Caso contrário, o estádio poderá ser APROVADO COM RESTRIÇÃO e estabelecido um prazo de 120 (cento e vinte) dias para a regularização da pendência.
- h) O estádio deve possuir uma sala para servir de Posto Policial com espaço para detenções provisórias, vistorias e triagens de suspeitos. Caso contrário, o estádio poderá ser APROVADO COM RESTRIÇÃO e estabelecido um prazo de 120 (cento e vinte) dias para a regularização da falta.
- i) Os locais reservados a torcedores sentados deverão ser numerados. Caso contrário, o estádio poderá ser APROVADO COM RESTRIÇÃO e estabelecido um prazo de 120 (cento e vinte) dias para a regularização da pendência.
- j) Os documentos comprobatórios da contratação de profissionais orientadores de público para cada evento esportivo, como previsto no Inc. III do art. 149 da Lei Geral do Esporte. O plano de emprego dos profissionais a serem utilizados deve ser aprovado pela Polícia Militar a cada evento esportivo realizado. Caso contrário, o estádio poderá ser APROVADO COM RESTRIÇÃO.

2.3.3 Condições recomenda-se em que o estádio deverá será APROVADO:

Não sendo encontrado nenhum dos impedimentos expostos ou outro qualquer que o vistoriador julgue digno de nota e medidas cabíveis, o estádio será considerado APROVADO.

2.4 Instrumento de verificação de segurança

1 PLANEJAMENTO DA SEGURANÇA DO TORCEDOR		
1.1 A Polícia Militar possui Unidade Policial treinada e	SIM	NÃO
especializada em eventos em Praças Desportivas?		Х
Observações: A 185ª Cia TM/20ºBPM possui militares ca	apacitad	os em
Operações de Controle de Distúrbios treinados para opera	ir em (eventos
desportivos.		
1.2 A Polícia Civil possui divisão especializada para atendimento	SIM	NÃO
das demandas relacionadas ao futebol?		X
Observações: Não há.		. ~
1.3 O estádio possui um responsável pela Segurança (Gerente	SIM	NÃO
de Segurança de Estádio)?	X	
Observações: Foi apresentada cópia de vínculo entre o Pouso Alegre Futet Robson Donizete Chiarini, profissional indicado como gerente de segural além de cópia de certificados do profissional para atuação na área.	nça do e	
1.3.1 Qual a sua qualificação profissional para exercício da função Certificados de conclusão dos cursos de armas não letais, vigilar de valores, gestão de negócios e administração de empresas.		sporte
1.3.2 Este profissional possui curso específico focado em	SIM	NÃO
segurança de estádios?		Х
1.4 Existem profissionais civis	SIM	NÃO
(Monitores/Orientadores/Stewards) capacitados para auxílio dos torcedores em situações diversas em dias de jogos (informações, controle de pânico, primeiros socorros, mediação de pequenos conflitos, resolução de delitos, operação de dispositivos de emergência)?	x	
Observações: O clube apresentou cópia do contrato de prestaç tendo como o Sr. Robson Donizeti Chiarini, como res disponibilização de profissionais responsáveis pela orientação o eventos.	ponsáve	el pela
1.4.1 Quantos? (Considerando a capacidade máxima do estádio) No contrato consta a proporção de 1 (um) profissional para cada e cinquenta) torcedores.		
1.4.2 Proporção entre o número de agentes e o número de torce de, no mínimo, 1 agente para cada 250 torcedores.	edores d	eve sei
Resultado (poderá ser automático ou calculado manualmente): No contrato, não há número definido de agentes, apenas que serão na proporção de 1 para 250.		
1.5 É contratado o seguro obrigatório para o torcedor?	SIM	NÃO
Observation of the control of the co	X	<u> </u>
Observações: Segundo o Clube, cada ingresso efetivamente vendido, vem respectivo bilhete de seguro obrigatório contratado pela FMF e custeado pelo C	•	
1.6 O estádio possui recurso próprio para registro de casos de	SIM	NÃO
violência ou para a denúncia destes?		X

1.7 O Gerente de Segurança do Estádio monitora os casos de	SIM	NÃO
violência ocorridos no interior e nas imediações do estádio que		V
foram registrados no Órgão Policial da circunscrição?		X

Observações: O Clube informou que não são comuns, por isso não há esse controle.

1.7.1 Indicar em quantidade de ocorrências os seguintes fatos registrados na última temporada (de Janeiro a Dezembro do ano anterior): Tumultos entre Torcidas (Brigas e agressões) Situações de Crise (explosões, incêndios, desmoronamento e desastres) Lesão Corporal por acidentes Crimes Violentos Letais e Intencionais (Homicídios e Latrocínio) Crimes Violentos Contra o Patrimônio (Roubos) e (Furtos).

Observações: No ano de 2022 houve invasão da torcida visitante à área de separação das torcidas em 13/08/2022, pulando grades, conforme REDS 2022-035235060-001 e 2022-035213148-001.

1.8 O estádio possui Plano de Segurança? (Plano permanente norteador de ações preventivas e mitigadoras de segurança).SIMNÃO

Observações: Foi apresentado plano de segurança do estádio.

1.9 É elaborado um Plano de Ação específico para cada evento?	SIM	NÃO	
1.3 L elaborado um Fiano de Ação especifico para cada evento:	Х		١

Observações: Os documentos das temporadas 2019 a 2024 estão arquivados na 223ª Cia PM, responsável pelo policiamento na subárea onde se localiza o estádio, bem como na administração do estádio. Anexadas 3 (três) atas anteriores. (Atas pré-jogos)

(Se sim, anexar cópia dos 3 últimos)

1.10 O Plano de Ação elaborado é divulgado para o público?	SIM	NÃO
1.10 O Flano de Ação elaborado e divulgado para o público:		Х
1.10.1 No site da Federação		X
1.10.2 Encaminhado para as torcidas		X
1.10.3 Em jornais de grande circulação		Х
1.10.4 No site do Clube com mando de Jogo	Х	
1.10.5 No site de ambos os Clubes	X	
1.10.6 Disponibilizado no espaço do SAT (Serviço de		_
Atendimento ao Torcedor) do Estádio		^

Observações: A sra Tassiana Cassimiro (analista financeiro do PFC) informou que as orientações de segurança aos torcedores são divulgadas nas redes sociais do clube.

1.11 Qual a capacidade máxima no documento expedido pelo SIM NÃO Corpo de Bombeiros? Anexar foto do documento comprobatório.

Observações: 26.000 torcedores, conforme **AVCB nr PRJ20190204722** emitido em 12/09/2019 com **vigência encerrada em 12/09/2024**, mas foi prorrogada sua validade até 25/02/2025.

- 1.11.1 Qual a capacidade máxima recomendada pela Polícia Militar?
- a) No momento desta vistoria não foi possível verificar o sistema de videomonitoramento em funcionamento, o que permite público máximo de até 20.000 torcedores, conforme previsto no Art. 148 da Lei Geral dos Esportes. Na vistoria anterior, em 2023, foram detectados problemas nas câmeras como mau funcionamento e instabilidade na geração de imagens. Para limite de torcedores que ultrapasse 20.000 pessoas devem ser corrigidos os problemas das câmeras e instalada

a central de monitoramento.

- b) Apesar dos limites indicados nas alíneas anteriores, constatou-se a existência de 16 catracas em todo o estádio. Nesse sentido, conforme estabelece a metodologia deste laudo, o limite máximo de público é de 10.560 pessoas, considerando a proporção máxima de 660 torcedores por catraca;
- c) Para públicos maiores que 10.560, devem ser instaladas novas catracas, ainda que removíveis, de acordo com a quantidade de ingressos colocados à venda em cada lado da torcida, observando-se o limite de 660 torcedores por catraca.
- **1.12** A relação entre a lotação máxima por acessos e as catracas ocorre da seguinte forma:

Portões:	Lotação do Setor:	Catracas:	Proporção:
01 - torcida mandante	7.920	12	660
Portões:	Lotação do Setor:	Catracas:	Proporção:
01 - torcida visitante	2.640	4	660
Total de Portões	Lotação Total	Total de	Proporção
		Catracas	Final
2	10.560	16	660

No caso de catracas alugadas deve-se considerar a capacidade máxima de catracas por acesso. Os laudos das catracas apresentados são dos anos de 2018 e 2019. Não englobam todas as catracas existentes no estádio (faltam duas).

Observações: No caso de acréscimo de catracas alugadas, devem ser posicionadas adequadamente, de forma a não permitir que sejam dribladas por torcedores ao acessarem o estádio. Isso está diretamente ligado à quantidade de "passa-um" e a demais barreiras existentes nos portões de entrada.

Conclusão quanto às condições do planejamento da segurança do torce	dor
---	-----

Atendido:	
Atendido com restrições:	X
Não atendido:	

2. SISTEMA PARA CONTROLE DE ACESSO DE PESSOAS E OBJETOS		
2.1 O estádio utiliza catracas para controle de	SIM	NÃO
acesso de torcedores?	Х	
2.1.1 Elas são:		-
2.1.1.1 Simples	Х	
2.1.1.2 Eletrônicas		Х
2.1.1.3 Removíveis		Х
2.1.1.4 Todas são Próprias	Х	
2.1.1.5 As catracas são regularmente aferidas e		
permitem a contagem dos torcedores que		X
acessam o estádio?		

Observações:

- 1. Foi verificado a existência de 12 catracas simples para acesso da torcida mandante e 04 catracas simples para acesso da torcida visitante ao estádio, totalizando 16 (dezesseis) CATRACAS SIMPLES.
- 2 Entretanto, foram apresentados pelo clube laudos técnicos de aferição de um total de 15 (quinze) catracas, sendo 13 (treze) inspecionadas em 14/08/18 e 02 (duas) inspecionadas em 16/07/2019, assim, consta-se que há 01 catraca, em tese, não aferida, e ainda, indefinição de validade das aferições atuais, devido os referidos laudos não constarem prazo de validade. (EM ANEXO)
- 3 O Clube informou que a organização de filas do lado externo dos portões de entrada ("passa-um"), serão realizadas por meio da instalação de gradis removíveis nos dias de jogos. Desse modo, é essencial que tais materiais sejam continuamente monitorados pelos organizadores de público e fixados no solo ou presos uns aos outros por cabo da aço, de maneira a evitar seu uso como instrumentos contundentes em caso de tumulto.
- 4 Em uma das partidas de 2022, foi constatado que as catracas alugadas não se encontravam com seu dispositivo de contagem lacrado, possibilitando a alteração manual do "contador". Tais catracas permitem a contagem mecânica de acesso ao estádio e por estarem nas condições acima apresentadas, isso pode dificultar a confiabilidade do sistema.







2.2 Existem entradas distintas para torcidas?	SIM	NÃO
2.2 Existem entradas distintas para tordidas!	X	

Observações:

- 1 Será necessário que o clube **oriente previamente as vias de acesso e quais portões receberão a torcida mandante e a torcida visitante.** Seja por intermédio dos meios de comunicação, pelos monitores e orientadores de público do estádio ou quaisquer outros canais definidos pelo clube.
- 2 O clube deve providenciar a instalação de dispositivos conhecidos como "passa-um", gradis presos uns aos outros com cabo de aço, nas bilheterias e portões de entrada das torcidas mandante e visitante, desde que haja funcionário do clube realizando a constante vigilância e manutenção do equipamento, para controle de acesso nas filas, evitando tumultos e riscos para os torcedores e operadores das catracas.
- 3 Não foi apresentado pelo Clube um plano de atuação disciplinando o trânsito nas imediações do estádio para os jogos, contendo proibição de estacionamento e parada, rota para usuários da via nos dias de jogos, tanto para veículos de passeio quanto para os ônibus coletivos, pontos de embarque e desembarque nos dias de jogos, corredores de livre circulação para veículos de emergência. É preciso validar a proposta junto ao órgão de trânsito municipal, estabelecendo em conjunto o regramento da circulação de veículos de torcedores no bairro, como a vizinhança será tratada em ocasiões de eventos de maior impacto, etc.
- **4** A torcida local acessa o estádio pela Rua Eduardo de Souza Gouveia e a torcida visitante acessa o estádio pela Rua Rúbens Moisés Rios.



2.3 O estádio possui acesso restrito para chegada	SIM	NÃO
dos árbitros?	Х	

Observações: Há um portão lateral que serve tanto para entrada dos atletas da equipe da cidade, quanto para a equipe de arbitragem.

2.4 O vestiá	rio dos	árbitros está	localiz	ado em	SIM	NÃO
ambiente s	eguro e	e reservado	com	acesso	X	
protegido?						

Observações:

- 1 O estádio possui portões e alambrados no acesso ao vestiário dos árbitros, contudo, o alambrado da proteção para o portão da arbitragem **continua sem ofendículo em sua parte superior.**
- 2 Porta de acesso externo com cadeado e grade. Porta de acesso interno com cadeado e grade.
- 3 Os túneis de acesso dos vestiários dos jogadores e árbitros são locais inundáveis. Há bombas instaladas, mas somente são acionadas nos dias em que há partidas. Esse acionamento e a drenagem completa são condições para que as partidas possam ocorrer.

ALAMBRADO DE PROTEÇÃO PARA O PORTÃO DA ARBITRAGEM





Obs.: Conforme destaque nas fotografias não há ofendículo na parte superior do alambrado.


PORTA PARA ACESSO EXTERNO AO VESTIÁRIO DOS ÁRBITROS



PORTA PARA ACESSO INTERNO AO VESTIÁRIO DOS ÁRBITROS



IMAGEM DO TÚNEL DE ACESSO AO GRAMADO PELOS ÁRBITROS



2.5 O estádio possui acesso seguro para chegada	SIM	NÃO
dos clubes mandante e visitante?	X	

Observações:

- 1 Há portões laterais para uso restrito dos clubes. O ideal é o clube mandante adentre ao estádio pela Rua Eduardo de Souza Gouveia e o clube visitante adentre ao estádio pela Rua Rúbens Moises Rios (lados opostos).
- 2 O acesso das torcidas ao estádio é separado, contudo, a chegada do ônibus do clube mandante passa pelo pátio de acesso da torcida mandante, o que pode gerar insegurança em caso de revolta do torcedor em relação aos jogadores do seu time. É um ponto crítico que deve ser monitorado.

PORTÃO DE ACESSO DO CLUBE VISITANTE



2.6 O vestiário das equipes está localizado em ambiente	SIM	NÃO
seguro e reservado com acesso protegido?	Х	

Observações:

1 Vestiário com grade no acesso interno e porta com chave, cadeado e grade de proteção no acesso externo.

2 O sistema de bombeamento de água da chuva é precário e exige longo período de funcionamento para esgotar totalmente a água acumulada nos túneis de acesso dos times e dos árbitros, há necessidade de monitoramento constante para o funcionamento adequado.







ACESSO INTERNO/EXTERNO DO CLUBE VISITANTE





TÚNEL DE ACESSO AO GRAMADO PELO CLUBE VISITANTE



IMAGEM DAS BOMBAS PARA ESCOAMENTO DA ÁGUA



2.7 O estádio possui acesso restrito para chegada de	SIM	NÃO
autoridades, imprensa e personalidades VIP?	X	
Observações: É o mesmo portão de acesso do time visitante.		
2.8 O acesso das equipes e da arbitragem ao campo é	SIM	NÃO
seguro?		X
2.8.1 Proteção fixa (Alambrado, bem como túnel)	X	
2.8.2 Proteção móvel (tubo em PVC)		X

Observações: Acesso via túnel subterrâneo até o gramado é inundável requer manutenção constante.

2.9 O local para permanência dos atletas (banco de	SIM	NÃO
reservas), comissão técnica e dos árbitros durante o evento é seguro?	x	

Observações:

Não há.

2.10 Possui mecanismos de controle de acesso que impeçam o ingresso de torcedores desautorizados ou objetos ilícitos no

estádio?				
2.10.1 Revista manual			X	
2.10.2 Detector de metais fixo				Χ
2.11.3 Detector de metais portátil				Χ
2.11.4 Raio X				Χ
2.11.5 Reconhecimento facial				Χ
2.11.6 Relação nominal dos vetados				Χ
Observações: A revista manual será de responsabilid seguranças privados. A Polícia Militar irá acompanhar para atu		_		
2.11 As vias de acesso ao estádio permitem que		SIM		ÃO
os órgãos de segurança as utilizem em dias de				
evento para a realização de linhas de vistorias e		x		
balizamento (utilização de gradis) adequado?				
Observações:				
restrições de estacionamento e parada nos dias de jogos, alé portões de acesso estabelecidas no Plano de Operação d Estádio, sejam efetivamente observadas de modo a viabiliza necessário) para controle e organização de filas no espaço exi	e Trânsi t ar a utiliz	to , apreser	ntado Ge	estor do
2.12 Existem pontos sensíveis onde pode ocorrer o		SIM		IÃO
				IAU
·		Olivi .		
acesso de torcedores sem o bilhete? Observações: 1 A área do estádio que faz divisa com residências e completamente cercada com cerca elétrica/concertina, im	a Praça	de Espor	tes Mur	X nicipal fc
acesso de torcedores sem o bilhete? Observações: 1 A área do estádio que faz divisa com residências e completamente cercada com cerca elétrica/concertina, in autorizados ao interior do estádio. 2 Os únicos locais de acesso são os portões principais do es fechados. Para reduzir o risco de acesso de torcedores se seguranças privados contratados.	a Praça npedindo stádio, qu em bilhete	de Espor ou dificulta e são metá e, atualmen	tes Mur ando ace álicos e te nte são	X nicipal for essos não otalment utilizado
acesso de torcedores sem o bilhete? Observações: 1 A área do estádio que faz divisa com residências e completamente cercada com cerca elétrica/concertina, in autorizados ao interior do estádio. 2 Os únicos locais de acesso são os portões principais do es fechados. Para reduzir o risco de acesso de torcedores se seguranças privados contratados. 2.13 Existem pontos sensíveis onde possa ocorrer	a Praça npedindo stádio, qu em bilhete	de Espor ou dificulta e são metá	tes Mur ando ace álicos e te nte são	X nicipal for essos nã otalment utilizado
Observações: 1 A área do estádio que faz divisa com residências e completamente cercada com cerca elétrica/concertina, in autorizados ao interior do estádio. 2 Os únicos locais de acesso são os portões principais do es fechados. Para reduzir o risco de acesso de torcedores se seguranças privados contratados. 2.13 Existem pontos sensíveis onde possa ocorrer a entrada de objetos não autorizados no estádio (armas, drogas, bebidas, alimentação,	a Praça npedindo stádio, qu em bilhete	de Espor ou dificulta e são metá e, atualmen	tes Mur ando ace álicos e to nte são	X nicipal for essos não otalment utilizado
acesso de torcedores sem o bilhete? Observações: 1 A área do estádio que faz divisa com residências e completamente cercada com cerca elétrica/concertina, in autorizados ao interior do estádio. 2 Os únicos locais de acesso são os portões principais do es fechados. Para reduzir o risco de acesso de torcedores se seguranças privados contratados. 2.13 Existem pontos sensíveis onde possa ocorrer a entrada de objetos não autorizados no estádio (armas, drogas, bebidas, alimentação, rojões, explosivos, etc.)?	a Praça npedindo stádio, qu em bilhete	de Espor ou dificulta e são metá e, atualme	tes Mur ando ace álicos e to nte são	X nicipal for essos não otalment utilizado
Observações: 1 A área do estádio que faz divisa com residências e completamente cercada com cerca elétrica/concertina, in autorizados ao interior do estádio. 2 Os únicos locais de acesso são os portões principais do es fechados. Para reduzir o risco de acesso de torcedores se seguranças privados contratados. 2.13 Existem pontos sensíveis onde possa ocorrer a entrada de objetos não autorizados no estádio (armas, drogas, bebidas, alimentação,	a Praça npedindo stádio, quem bilhete	de Espor ou dificulta e são metá e, atualmen PARCIAL X de Espor	tes Murando ace álicos e tente são MENTE	X nicipal for essos nã otalment utilizado NÃO
Observações: 1 A área do estádio que faz divisa com residências e completamente cercada com cerca elétrica/concertina, in autorizados ao interior do estádio. 2 Os únicos locais de acesso são os portões principais do esfechados. Para reduzir o risco de acesso de torcedores se seguranças privados contratados. 2.13 Existem pontos sensíveis onde possa ocorrer a entrada de objetos não autorizados no estádio (armas, drogas, bebidas, alimentação, rojões, explosivos, etc.)? Observações: 1 A área do estádio que faz divisa com residências e completamente cercada com cerca elétrica, impedindo ou difi	a Praça appedindo stádio, que em bilhete SIM a Praça cultando pres que lamente. acesso a	de Espor ou dificulta e são metá e, atualmen PARCIAL X de Espor acessos na e os funcio Importante intes da ab	tes Murando ace álicos e te nte são MENTE rtes Mur ão autor onários e haver s	x nicipal for essos nã otalment utilizado NÃO nicipal for izados are torcid reguranç
Observações: 1 A área do estádio que faz divisa com residências e completamente cercada com cerca elétrica/concertina, in autorizados ao interior do estádio. 2 Os únicos locais de acesso são os portões principais do esfechados. Para reduzir o risco de acesso de torcedores se seguranças privados contratados. 2.13 Existem pontos sensíveis onde possa ocorrer a entrada de objetos não autorizados no estádio (armas, drogas, bebidas, alimentação, rojões, explosivos, etc.)? Observações: 1 A área do estádio que faz divisa com residências e completamente cercada com cerca elétrica, impedindo ou difiinterior do estádio. 2 Ressalta-se que a PMMG verificou em jogos anterio organizada do time local tem acesso ao estádio antecipado privada que faça a verificação nessas pessoas que tenham o	a Praça apedindo stádio, quem bilhete SIM a Praça cultando pres que lamente. acesso a as torcida	de Espor ou dificultate são metáte, atualmente de Espor acessos na espor acesso espo	tes Murando ace fálicos e te nte são MENTE rtes Mur ão autor onários e haver s pertura co	x nicipal for essos nã otalment utilizado NÃO nicipal for izados are torcid reguranç
Observações: 1 A área do estádio que faz divisa com residências e completamente cercada com cerca elétrica/concertina, in autorizados ao interior do estádio. 2 Os únicos locais de acesso são os portões principais do es fechados. Para reduzir o risco de acesso de torcedores se seguranças privados contratados. 2.13 Existem pontos sensíveis onde possa ocorrer a entrada de objetos não autorizados no estádio (armas, drogas, bebidas, alimentação, rojões, explosivos, etc.)? Observações: 1 A área do estádio que faz divisa com residências e completamente cercada com cerca elétrica, impedindo ou difiinterior do estádio. 2 Ressalta-se que a PMMG verificou em jogos anterio organizada do time local tem acesso ao estádio antecipado privada que faça a verificação nessas pessoas que tenham o ou mesmo depois, mas que entram por portões separados da Conclusão quanto às condições de acesso de pesso	a Praça apedindo stádio, quem bilhete SIM a Praça cultando pres que lamente. acesso a as torcida	de Espor ou dificultate são metáte, atualmente de Espor acessos na espor acesso espo	tes Murando ace fálicos e te nte são MENTE rtes Mur ão autor onários e haver s pertura co	x nicipal for essos nã otalment utilizado NÃO nicipal for izados are torcid reguranç
Observações: 1 A área do estádio que faz divisa com residências e completamente cercada com cerca elétrica/concertina, in autorizados ao interior do estádio. 2 Os únicos locais de acesso são os portões principais do esfechados. Para reduzir o risco de acesso de torcedores se seguranças privados contratados. 2.13 Existem pontos sensíveis onde possa ocorrer a entrada de objetos não autorizados no estádio (armas, drogas, bebidas, alimentação, rojões, explosivos, etc.)? Observações: 1 A área do estádio que faz divisa com residências e completamente cercada com cerca elétrica, impedindo ou difiinterior do estádio. 2 Ressalta-se que a PMMG verificou em jogos anteriorganizada do time local tem acesso ao estádio antecipado privada que faça a verificação nessas pessoas que tenham o ou mesmo depois, mas que entram por portões separados da Conclusão quanto às condições de acesso de pesso autorizados:	a Praça pedindo stádio, que m bilhete SIM a Praça cultando pres que lamente. acesso a as torcida pas e ob	de Espor ou dificultate são metáte, atualmente de Espor acessos na espor acesso espo	tes Murando ace fálicos e te nte são MENTE rtes Mur ão autor onários e haver s pertura co	x nicipal for essos nã otalment utilizado NÃO nicipal for izados a er torcid reguranç

Informações/Central de Comando e Controle? Observações: Conjugada com a cabine de imprensa. 3.1.1 A Central de Comando está instalada em posição estratégica, com ampla visibilidade, tanto			NÃO NÃO X X X X X X
Observações: Conjugada com a cabine de imprensa. 3.1.1 A Central de Comando está instalada em posição estratégica, com ampla visibilidade, tanto da Central para o público quanto do público para a Central? 3.2 Possui sistema de videomonitoramento de imagens por câmeras (CFTV – Circuito Fechado de TV)? 3.2.1 Baixa resolução 3.2.2 Alta resolução 3.2.3 Grava e arquiva as imagens 3.2.4 Possibilita impressão de fotos 3.2.5 Monitora o acesso ao vestiário dos árbitros 3.2.6 Possibilita reconhecimento facial 3.2.7 Possui sistema de som integrado à centra monitoramento 3.2.8 Possui sistema de telão integrado à centra monitoramento	SIM X		NÃO X X X X X X
3.1.1 A Central de Comando está instalada em posição estratégica, com ampla visibilidade, tanto da Central para o público quanto do público para a Central? 3.2 Possui sistema de videomonitoramento de imagens por câmeras (CFTV – Circuito Fechado de TV)? 3.2.1 Baixa resolução 3.2.2 Alta resolução 3.2.3 Grava e arquiva as imagens 3.2.4 Possibilita impressão de fotos 3.2.5 Monitora o acesso ao vestiário dos árbitros 3.2.6 Possibilita reconhecimento facial 3.2.7 Possui sistema de som integrado à centra monitoramento 3.2.8 Possui sistema de telão integrado à centra monitoramento	X		NÃO X X X X X X
posição estratégica, com ampla visibilidade, tanto da Central para o público quanto do público para a Central? 3.2 Possui sistema de videomonitoramento de imagens por câmeras (CFTV – Circuito Fechado de TV)? 3.2.1 Baixa resolução 3.2.2 Alta resolução 3.2.3 Grava e arquiva as imagens 3.2.4 Possibilita impressão de fotos 3.2.5 Monitora o acesso ao vestiário dos árbitros 3.2.6 Possibilita reconhecimento facial 3.2.7 Possui sistema de som integrado à centra monitoramento 3.2.8 Possui sistema de telão integrado à centra monitoramento	X		NÃO X X X X X X
da Central para o público quanto do público para a Central? 3.2 Possui sistema de videomonitoramento de imagens por câmeras (CFTV – Circuito Fechado de TV)? 3.2.1 Baixa resolução 3.2.2 Alta resolução 3.2.3 Grava e arquiva as imagens 3.2.4 Possibilita impressão de fotos 3.2.5 Monitora o acesso ao vestiário dos árbitros 3.2.6 Possibilita reconhecimento facial 3.2.7 Possui sistema de som integrado à centra monitoramento 3.2.8 Possui sistema de telão integrado à centra monitoramento	I de	SIM	X X X X X X
3.2 Possui sistema de videomonitoramento de imagens por câmeras (CFTV – Circuito Fechado de TV)? 3.2.1 Baixa resolução 3.2.2 Alta resolução 3.2.3 Grava e arquiva as imagens 3.2.4 Possibilita impressão de fotos 3.2.5 Monitora o acesso ao vestiário dos árbitros 3.2.6 Possibilita reconhecimento facial 3.2.7 Possui sistema de som integrado à centra monitoramento 3.2.8 Possui sistema de telão integrado à centra monitoramento	I de	SIM	X X X X X X
câmeras (CFTV – Circuito Fechado de TV)? 3.2.1 Baixa resolução 3.2.2 Alta resolução 3.2.3 Grava e arquiva as imagens 3.2.4 Possibilita impressão de fotos 3.2.5 Monitora o acesso ao vestiário dos árbitros 3.2.6 Possibilita reconhecimento facial 3.2.7 Possui sistema de som integrado à centra monitoramento 3.2.8 Possui sistema de telão integrado à centra monitoramento		SIM	X X X X X X
3.2.1 Baixa resolução 3.2.2 Alta resolução 3.2.3 Grava e arquiva as imagens 3.2.4 Possibilita impressão de fotos 3.2.5 Monitora o acesso ao vestiário dos árbitros 3.2.6 Possibilita reconhecimento facial 3.2.7 Possui sistema de som integrado à centra monitoramento 3.2.8 Possui sistema de telão integrado à centra monitoramento			X X X X X
3.2.2 Alta resolução 3.2.3 Grava e arquiva as imagens 3.2.4 Possibilita impressão de fotos 3.2.5 Monitora o acesso ao vestiário dos árbitros 3.2.6 Possibilita reconhecimento facial 3.2.7 Possui sistema de som integrado à centra monitoramento 3.2.8 Possui sistema de telão integrado à centra monitoramento			X X X X
3.2.3 Grava e arquiva as imagens 3.2.4 Possibilita impressão de fotos 3.2.5 Monitora o acesso ao vestiário dos árbitros 3.2.6 Possibilita reconhecimento facial 3.2.7 Possui sistema de som integrado à centra monitoramento 3.2.8 Possui sistema de telão integrado à centra monitoramento			X X X X
3.2.4 Possibilita impressão de fotos 3.2.5 Monitora o acesso ao vestiário dos árbitros 3.2.6 Possibilita reconhecimento facial 3.2.7 Possui sistema de som integrado à centra monitoramento 3.2.8 Possui sistema de telão integrado à centra monitoramento			X X X
3.2.5 Monitora o acesso ao vestiário dos árbitros 3.2.6 Possibilita reconhecimento facial 3.2.7 Possui sistema de som integrado à centra monitoramento 3.2.8 Possui sistema de telão integrado à centra monitoramento			X
3.2.6 Possibilita reconhecimento facial 3.2.7 Possui sistema de som integrado à centra monitoramento 3.2.8 Possui sistema de telão integrado à centra monitoramento			Х
3.2.7 Possui sistema de som integrado à centra monitoramento 3.2.8 Possui sistema de telão integrado à centra monitoramento			
monitoramento 3.2.8 Possui sistema de telão integrado à centra monitoramento			X
monitoramento	l de		
			Х
			T X
3.2.10 Possui câmera móvel com capacidade de aproxima de imagem de toda a arquibancada	ıção		X
3.2.11 Monitora os setores da torcida visitante e local			X
3.2.12 Monitora a área do evento (campo)			X
3.2.13 Monitora os acessos aos sanitários			X
3.2.14 Monitora o acesso ao vestiário do time mandante			X
3.2.15 Monitora o acesso ao vestiário do time visitante			X
3.2.16 Monitora a área de estacionamento para os torcedor	es		X
3.2.17 Monitora os locais de controle de catracas (abrange a perspectiva da parte interna e externa do estádio)			Х
3.2.18 Monitora os locais de venda de lanches e bebidas			X
3.2.19 Monitora o perímetro interno de acesso dos torcedor	es		X
3.2.20 Monitora o perímetro do entorno imediato			X

CENTRAL DE VIDEOMONITORAMENTO





Observações:

- 1 Embora existam câmeras instaladas, não foi possível verificar o funcionamento do equipamento existente, visto que a central de videomonitoramento encontrava-se desativada. Também não há câmeras que monitorem as entradas dos vestiários do time mandante.
- 2 O local destinado à central de monitoramento está desativado. Não há mesas, telas ou controles para visualizar as imagens e controlar as câmeras giratórias.
- 3 Sem o monitoramento por câmeras em funcionamento, o Estádio não pode receber mais do que 20.000 torcedores.

Conclusão quanto à existência e condições da central de comando e controle e o sistema de videomonitoramento:

Atendido:	
Atendido com restrições:	Х
Não atendido:	

4 CENTRAL DE SONORIZAÇÃO E LOCUÇÃO		
4.1 O estádio possui Central de Sonorização e	SIM	NÃO
Locução?	X	

CENTRAL DE LOCUÇÃO E SONORIZAÇÃO



Observações: O local destinado à central de locução e sonorização encontrava-se desativado não sendo possível verificar o funcionamento.

Conclusão quanto à existência e condições da central de locução e sonorização:

Atendido:	
Atendido com restrições:	Х
Não atendido:	

5 INFRAESTRUTURA PARA A SEGURANÇA DO TORCEDOR E DEMAIS USUÁRIOS

5.1 Os assentos são numerados?	SIM	Parcialmente	NÃO
3.1 Os assenios são númerados:	Х		

Observações:

- 1 Os assentos da arquibancada estão numerados, estando em fase de identificação dos setores conforme estabelece o Art. 145, I da Lei Geral do Esporte.
- 2 A arquibancada COBERTA possui capacidade para 2.977 (dois mil novecentos e setenta e sete) torcedores. As identificações estão no local do assento.
- 3 Foram instaladas as cadeiras da área VIP, com a devida numeração.
- 4 A arquibancada DESCOBERTA possui capacidade para 15.348 (quinze mil trezentos e quarenta e oito) torcedores. A identificação está na vertical do assento.
- 5.1.1 Se parcialmente informar o percentual:

100%

IDENTIFICAÇÃO DOS ASSENTOS DA ARQUIBANCADA DESCOBERTA



ARQUIBANCADA COBERTA COM ASSENTO E NUMERAÇÃO



5.2 O estádio possui estacionamento interno?	SIM	NÃO
3.2 O estadio possui estacionamento interno:	X	
5.2.1 Para carros de torcedores		X
5.2.2 Para carros de parte dos sócios		X
5.2.3 Para ônibus de torcidas		Х
5.2.4 Com espaço reservado para os árbitros	Х	

5.2.5 Com espaço reservado para veículos de membros da equipe	Х	
local		
5.2.6 Com espaço reservado para veículos da equipe visitante	Х	
5.2.7 Com espaço reservado para autoridades	Х	
5.2.8 Com espaço reservado para imprensa	Х	
5.2.9 Com espaço reservado para serviços de emergência e	Х	
segurança		
	SIM	NÃO
5.3 A área do campo é protegida da invasão de torcedores?	X	

Observações:

- 1 Para fins de garantir a segurança, deve-se avaliar o remanejamento da estrutura para apenas um portão atrás do banco destinado ao policiamento/Federação e os dois portões de acesso de ambulâncias, de modo a evitar a necessidade de emprego massivo de policiamento com o fito de garantir que os portões não sejam usados para invasão indevida ao gramado. Deve-se disponibilizar chaves de todos os cadeados destas instalações de acesso para funcionários que possam abri-los quando solicitado. Durante a realização das partidas um funcionário do clube deve estar em cada porta de acesso para realização do respectivo controle e devidamente orientado para o caso de possíveis emergências.
- 2 Cabe lembrar que, nos termos da legislação vigente, a torcida poderá estar sob efeito de álcool, pois o consumo de bebida alcoólica segue até o início do 2º tempo da partida. Ressalta-se que o controle de acesso ao gramado é de responsabilidade do Clube mandante.
- 3 Há estacionamento improvisado sem vagas numeradas. Fica fora do complexo do estádio.
- 4 Os ônibus de torcidas ficam estacionados na via pública.
- 5 Os árbitros têm vaga reservada no pátio interno do estádio.
- 6 Ambulâncias adentram por um portão separado da torcida e se posicionam na pista de atletismo que margeia o campo.

IMAGEM DA PISTA DE ATLETISMO ONDE PERMANECEM ESTACIONADAS VIATURAS POLICIAIS E AMBULÂNCIAS



5.4	As	arquibancadas	têm	setores	com	barreiras	físicas	para	SIM	NÃO
sepa	araçã	ão de torcedores	?						Χ	

Observações:

- 1 Há três setores no estádio com estruturas de divisão de torcidas instaladas pelo PAFC. Tais divisões (torcida visitante, mandante coberto e mandante descoberto) foram implantadas com área neutra em seu interior para utilização pelo policiamento em dias de jogos.
- 2 Os espaços destinados às torcidas local e visitante são separados por corredores com grade.
- 3 Atualmente apenas 2 setores estão disponíveis para a torcida visitante, devido ao baixo número de público. A lanchonete e os banheiros que seriam destinados aos visitantes estão direcionados à torcida mandantel, especificamente às cadeiras cobertas. Os torcedores visitantes são atendidos por comerciantes ambulantes e usam banheiros químicos.

5.5 O Estádio possui espaço reservado para a torcida visitante?	SIM	NÃO
2.3 O Estadio possui espaço reservado para a torcida visitante:	Х	
5.5.1 Banheiros masculinos	Х	
5.5.2 Banheiros femininos	Х	
5.5.3 Banheiros para PNE	Х	
5.5.4 Bares/lanchonetes	Х	
5.5.5 Bilheteria	Х	
5.6 Existe a necessidade de serem adaptados corredores aos	SIM	NÃO
acessos do estádio para proteção das torcidas visitantes?		X

Observações:

- 1 Os dois banheiros fixos (um masculino, um feminino) dos setores A e B (torcida visitante) estão em boas condições. Porém, atualmente encontram-se direcionados para a torcida mandante, através de trancamento dos portões de acesso do lado da torcida visitante e da abertura de portões para a torcida mandante. A torcida visitante atualmente usa dois banheiros químicos (um masculino, um feminino).
- 2 O bar da torcida visitante também não está disponível atualmente para essa torcida. O bar está redirecionado para a torcida mandante, da mesma forma que é feito com os banheiros. A torcida visitante é atendida por vendedores ambulantes autorizados a entrar no estádio.
- 2 Para os jogos com previsão de torcida visitante igual ou superior a 5% da carga total de ingressos disponibilizados, o clube mandante deve disponibilizar os banheiros fixos masculino e feminino (com PNE) e o bar dos setores A e B para essa torcida.



PNE



5.7 O setor ocupado pela torcida visitante oferece condições de segurança que dispensem o emprego massivo de força policial?	SIM	NÃO
segurança que dispensem o emprego massivo de lorça policiar:	X	
	SIM	NÃO
5.7.1 Existe espaço reservado para a torcida organizada?		Х

Observações:

Elas costumam ocupar sempre o mesmo local da arquibancada, mas não há um espaço reservado oficialmente.

5.7.2	Este	local	é	distante	do	local	destinado	à	outra	torcida	SIM	NÃO
organ	izada?	•										Х

Observações:

O local destinado à torcida visitante (lado norte) é quase ao lado da parte ocupada normalmente pela torcida organizada (lado leste). Há separação de torcidas, inclusive com cerca concertina sobre o alambrado.

5.8 Existem materiais perigosos no interior do estádio que possam ser	SIM	NÃO
utilizados em tumultos e confrontos de torcedores? (restos de obras, cadeiras soltas ou facilmente removíveis, materiais de alvenaria soltantes, peças de banheiro, calçadas, rebocos, hastes metálicas, madeiras, alambrados, corrimãos, guarda corpos facilmente removíveis, dentre outros).		X
5.9 O estádio possui estrutura que permita o acesso rápido da	SIM	NÃO
ambulância ao campo?	Х	

Observações:

- 1 O campo dispõe de portões amplos o suficiente para garantir acesso de ambulâncias e outros veículos para socorro e atendimento dos atletas. **Porém, é necessário que haja um Plano de circulação e trânsito específico para o evento**, estabelecendo-se corredores que privilegiem os veículos de urgência/emergência.
- 2 O estádio é equipado com portões metálicos de dimensões adequadas ao adentramento de ambulâncias e veículos de resgate. Portões de acesso de veículos de emergência diversos daqueles destinados ao acesso de torcedores.

5.10 O estádio possui sistema de iluminação de emergência adequada	SIM	NÃO
para eventos noturnos?		X

Observações: O estádio recebeu recentemente sistema de iluminação para receber jogos no período noturno, contudo ainda não há iluminação de emergência instalada.

5.11 Quantas bilheterias existem por setor e quantos guichês existem em cada bilheteria?

Observações:

- 1 Há no estádio duas bilheterias, sendo uma para venda de bilhetes para a torcida mandante e outra para venda de bilhetes para a torcida visitante.
- 2 A bilheteria da torcida mandante possui 16 (dezesseis) guichês, protegido por grades e com corrimão metálico para separação das filas por guichê.
- 3 A bilheteria da torcida visitante possui 7 (sete) guichês.

PARTE INTERNA DA BILHETERIA DA TORCIDA MANDANTE



PARTE EXTERNA DA BILHETERIA DA TORCIDA MANDANTE



PARTE INTERNA DA BILHETERIA DA TORCIDA VISITANTE



PARTE EXTERNA DA BILHETERIA DA TORCIDA VISITANTE



E 44 4 O posicionemente des hilheteries é adequade?	SIM	NÃO	
5.11.1 O posicionamento das bilheterias é adequado?	X		
Observações:			
Ambas estão localizadas em extremidades opostas do estádio.			
4.44.2 Evietem pentos de vende fore de cetédio?	SIM		
4.11.2 Existem pontos de venda fora do estádio?	X		

Observações:

A lista de pontos de venda de ingressos para os torcedores é apresentada regularmente pelo clube durante as reuniões preparatórias do Plano de Ação para cada partida.

Durante a semana e até 04 (quatro) horas antes dos jogos é possível comprar os bilhetes em vários pontos de venda do município. Após esse horário, é possível comprar os bilhetes de acesso apenas as bilheterias do próprio estádio.

5.12 O(s) acesso(s) à cobertura do estádio, às caixas d'água, torres de eletricidade e comunicações, e demais setores	SIM	NÃO
estratégicos, fica(m) protegida(s) do acesso de torcedores?	Χ	
Observações:		
Não há.		

Conclusão usuários:	quanto	à	infraestrutura	para	а	segurança	do	torcedor	е	demais
			Ate	endido						
			Ater	ndido (con	n restrições	•	X		
			Não	atenc	lido) :				

6 POSTO DE COMANDO DA POLÍCIA MILITAR

Entende-se por ESPAÇO ADEQUADO nesta vistoria: Ambiente fechado, refrigerado, com banheiro, com área mínima que comporte a guarnição de serviço de atendimento, mobiliário, INTERNET, Água em copos descartáveis, sala de espera, 02 (duas) salas de confinamento coercitivo eventual (PM), de fácil acesso para o torcedor e bem sinalizado/identificado no interior do estádio.

6.1 A Polícia Militar possui um espaço adequado no estádio que seja **SIM NÃO** utilizado para atendimento do torcedor em dias de jogo? (Anexar foto)

Observações: Há o espaço destinado para posto de comando da Polícia Militar, contudo não há duas salas de confinamento coercitivo e deve haver a adequação do espaço antes de cada partida.





6.2 O Estádio possui sala reservada para o exercício das atividades do			NÃO	
Juizado Especial Criminal (JECRIM)? (Anexar foto)			Х	
Observações: Não foi apresentado local para essa finalidade.				
6.3 A Polícia Civil possui um espaço no estádio que seja utilizado para			NÃO	
atendimento do torcedor em dias de jogo? (Anexar foto)			Х	
Observações: Não foi apresentado local para essa finalidade.				
6.4 O estádio possui um espaço para o Serviço de	SIM	NÃO		
Atendimento ao Torcedor? (Ouvidoria) (Anexar foto)		X		
Observações: Não foi apresentado local para essa finalidade.				

Conclusão quanto aos espaços para atuação de órgãos de segurança e afins:

Atendido:	
Atendido com restrições:	Х
Não atendido:	

DIAGNÓSTICO E PARECER

7.1 Quadro síntese das não conformidades encontradas

7.1.1 Restrição: Ausência de dispositivos organizadores de fila ("passa-um") do lado externo dos portões de acesso ao estádio.

Providências: Instalar gradis removíveis com cabo de aço prendendo uns aos outros, com grampo/clipe/prendedor nas extremidades, para controle e organização do público, conforme informado pelo Clube.

Prazo: Até 6 horas antes de cada partida.

7.1.2 Restrição: O número de catracas existentes só permite público de até 10.560 pessoas.

Providências: As catracas existentes devem ser zeradas e lacradas e em caso de públicos superiores a 10.560 pessoas, devem-se instalar novas catracas obedecendo a proporção de uma para cada 660 torcedores, com os respectivos gradis "passa-um" afixados ao solo e agentes em igual número para realizar o controle de acesso individual em cada catraca, de forma a manter o fluxo desejável da entrada de torcedores no estádio.

Prazo: Até 6 horas antes de cada partida.

7.1.3 Restrição: Ausência de telefone, rádio ou outro meio de comunicação entre a central de monitoramento e os demais setores e funcionários do estádio.

Providências: Equipar a sala com meio que permita comunicação instantânea entre operadores do sistema de câmeras e equipes que cuidam da segurança dos torcedores durante as partidas.

Prazo: Até 6 horas antes de cada partida.

7.1.4 Restrição: Ausência de planos de atuação disciplinando o trânsito nas imediações do estádio para os jogos, contendo proibição de estacionamento e parada, rota para usuários da via nos dias de jogos, tanto para veículos de passeio quanto para os ônibus coletivos, pontos de embarque e desembarque nos dias de jogos, corredores de livre circulação para veículos de emergência.

Providência: Será necessário que o clube oriente previamente as vias de acesso e quais portões receberão o time da casa e torcida visitante. Seja por intermédio dos meios de comunicação, pelos monitores e orientadores de público do estádio ou quaisquer outros canais definidos pelo clube. É preciso validar a proposta junto ao órgão de trânsito municipal, estabelecendo em conjunto o regramento da circulação de veículos de torcedores no bairro, como a vizinhança será tratada em ocasiões de eventos de maior impacto, etc.

Prazo: Até 24 horas antes de cada partida.

7.1.5 Restrição: A PMMG verificou em jogos anteriores, durante vistoria, que funcionários e torcida organizada do time local, tiveram acesso ao estádio antecipadamente.

Providência: Deve haver segurança privada que faça o controle de acesso dessas pessoas que adentrem ao estádio antes da abertura do portão ou mesmo depois, mas que entram por portões separados das torcidas.

Prazo: Até 6 horas antes de cada partida...

7.1.6 Restrição: Túneis de acesso entre vestiários dos jogadores e árbitros são inundáveis.

Providência: Deve ser drenada a água desses túneis antes de cada partida.

Prazo: Até 6 horas antes de cada partida.

7.1.7 Restrição: Indisponibilidade de bar e banheiro para a torcida visitante.

Providência: Em partidas com torcida visitante inferior a 5% da carga total de ingressos disponibilizados, pode-se instalar ambulantes e banheiros químicos na

proporção definida em norma própria no setor específico da torcida visitante.

Para eventos com torcida visitante igual ou superior a 5% da carga total de ingressos disponibilizados, devem ser disponibilizados a estrutura de bares e banheiros existentes no respectivo setor da torcida visitante.

Prazo: Até 6 horas antes de cada partida.

7.1.8 Restrição: Ausência de ofendículo na cerca de proteção do acesso ao vestiário dos árbitros.

Providência: Instalar concertina ou outro ofendículo que impeça a invasão do local por cima do alambrado.

Prazo: Até a data da próxima partida.

Parecer: Considerando todas as informações expostas no presente laudo, a Comissão considerou o estádio APROVADO COM RESTRIÇÕES, recomendando que sejam regularizadas as situações descritas no item 7.1. Fica o solicitante alertado de que o não atendimento às recomendações e prazos constantes invalida o presente laudo, sendo necessário solicitar nova vistoria e emissão de novo laudo.

Em razão da localização em área residencial densamente ocupada, é essencial que o clube tenha um planejamento e sinalização adequada de trânsito nas imediações:

Lei Nº 14.597, de 14 de junho de 2023 (Lei Geral do Esporte)

Art. 154. Em relação ao transporte de torcedores para eventos esportivos, fica assegurado ao torcedor partícipe:

I - o acesso a transporte seguro e organizado;

II - a ampla divulgação das providências tomadas em relação ao acesso ao local do evento esportivo, em transporte público ou privado; e III - a organização das imediações da arena esportiva em que será realizado o

evento, bem como de suas entradas e saídas, de modo a viabilizar, sempre que possível, o acesso seguro e rápido ao evento, na entrada, e aos meios de transporte, na saída.

Art. 155. A organização esportiva responsável pela organização da competição e a organização esportiva que detém o direito sobre a realização da prova ou da partida solicitarão formalmente, de forma direta ou mediante convênio, ao poder público competente:

1 - serviços de estacionamento para uso por espectadores durante a realização de eventos esportivos, assegurado a eles acesso a serviço organizado de transporte para a arena esportiva, ainda que oneroso; e

II - meio de transporte, ainda que oneroso, para condução de idosos, de crianças e de pessoas portadoras de deficiência física às arenas esportivas, com partidas

de locais de fácil acesso, previamente determinados.

Parágrafo único. Ficará dispensado o cumprimento do disposto neste artigo quando se tratar de evento esportivo realizado em arena com capacidade inferior a 10.000 (dez mil) pessoas.

Lei 9503, de 23/9/1997 (Código de Trânsito Brasileiro) Art. 95. Nenhuma obra <u>ou evento que possa perturbar ou interromper a livre</u> circulação de veículos e pedestres, ou colocar em risco sua segurança, será iniciada sem permissão prévia do órgão ou entidade de trânsito com circunscrição sobre a via. (Destaquei e grifei)

§ 1º A obrigação de sinalizar é do responsável pela execução ou manutenção da obra ou do evento.

§ 2º Salvo em casos de emergência, a autoridade de trânsito com circunscrição sobre a via avisará a comunidade, por intermédio dos meios de comunicação social, com quarenta e oito horas de antecedência, de qualquer interdição da via, indicando-se os caminhos alternativos a serem utilizados. (GN)

Além disso, também devem ser consideradas as necessidades de ajustes no atendimento de transporte público para o local, dimensionando-se adequadamente a disponibilidade de pontos de ônibus nas proximidades e o

volume de veículos empregados para o escoamento de torcedores. As áreas para estacionamento de ônibus utilizados pela torcida visitante também deverão ser objeto de atenção pelo gestor do estádio, que deverá definir tal situação junto aos órgãos municipais competentes.

Quanto à venda de ingressos, o solicitante deve providenciar medidas que dificultem a ação de cambistas, cuidando para que haja divulgação em todos os meios de comunicação sobre o encerramento da venda de ingressos, especialmente quando esgotada a disponibilidade em razão da capacidade de público definida em cada partida. A lista com os locais de ponto de venda de ingressos deverá ser encaminhada à Polícia Militar, antes da realização de cada partida. Importante ressaltar também que a contagem de acesso de torcedores nas catracas deve considerar todos os casos, inclusive eventuais cortesias e isenções.

O plano de segurança deve contemplar a regulamentação interna do estádio sobre proibição de venda de bebidas em recipientes metálicos e de vidro, além de limitar a utilização e comercialização de alimentos em espetos e outros materiais com potencial de serem utilizados como armas. Além disso, o clube deve estabelecer no plano de segurança as sanções previstas pela legislação para os torcedores que se comportarem de maneira irregular.

O plano deve apresentar também as ações a serem desenvolvidas pelos orientadores de público, dentre elas, o direcionamento e movimentação dos torcedores de modo a evitar contato entre torcedores rivais, bem como oferecer melhor comodidade ao público em geral. Estes profissionais devem atuar na orientação e organização das filas para as bilheterias, acessos ao estádio e demais locais de necessidade.

Nos dias de jogo, sugere-se que o clube busque junto à Prefeitura Municipal a emissão de Portaria, proibindo ambulantes ao redor do estádio (principalmente a venda irregular de bebidas alcoólicas, garrafas de vidros, espetos de churrasco) 3 horas antes e 1 hora depois do jogo, bem como a fiscalização por parte dos fiscais da Prefeitura.

Sendo detectadas novas situações que impliquem em risco à segurança, o clube será notificado e o presente laudo poderá ser revisto.

Condições de funcionamento do estádio:

Aprovado:	
Aprovado com restrições:	Х
Reprovado:	

Se aprovado com restrições, proceder às correções nos prazos determinados.

Observações e considerações finais

Atentar para todas as informações constantes do presente laudo, particularmente, aquelas descritas no item 7.1.

Tabela com a relação dos profissionais responsáveis pela elaboração do laudo

NOME DO PROFISSIONAL	POSTO	FUNÇÃO	ASSINATURA
Paulo Henrique de Oliveira Marra	Maj PM	Presidente	
Luis Orione Delage Pereira	Maj PM	Vistoriador	
Thiago Dornelas de Oliveira Rocha	Cap PM	Vistoriador	
Rogério Fernandes de Oliveira	Cap PM	Vistoriador	

Data de emissão do laudo	26/12/2024
Prazo de validade do laudo	26/12/2025

O presente laudo não se sobrepõe, substitui ou restringe, em qualquer tempo, aos outros laudos necessários para o funcionamento do estádio.

HOMOLOGAÇÃO

Homologo o presente Laudo de Segurança.

Providencie-se o envio de cópia ao Ministério Público.

Remeta-se ao órgão solicitante.

Pouso Alegre - MG.

Célio César dos Santos Aparecido, Cel PM Comandante da 17ª RPM