



## GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais

Centro de Atividades Técnicas

Relatório s/n - CBMMG/CAT

Belo Horizonte, 07 de novembro de 2025.

### LAUDO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO

#### INSTRUMENTO DE VERIFICAÇÃO

#### PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO

O Instrumento de Verificação deverá ser obrigatoriamente preenchido pelo Corpo de Bombeiro Militar aos clubes que pleiteiem utilizar estádios classificados como de grande porte, ou seja, que pretendem mandar seus jogos em estádio com capacidade total de público superior a 10.000 pessoas.

INSTRUMENTO DE VERIFICAÇÃO	
<b>1. DOCUMENTAÇÃO</b>	
1.1 A edificação possui todas as documentações do Corpo de Bombeiros Militar?	
SIM (X)	NÃO ()
1.2 A edificação possui Projeto de Prevenção e Combate a Incêndio aprovado pelo Corpo de Bombeiros Militar?	
SIM (X)	NÃO ()
1.3 Qual a capacidade oficial do estádio prevista no Projeto de Prevenção e Combate a Incêndio e Pânico aprovado?	
24.044 torcedores	
1.4 Qual a atual capacidade de público sugerida para o estádio?	
24.044 torcedores	
<b>2. COMPATIBILIDADE DE PROJETO</b>	
2.1 A arquitetura da edificação, bem como a área total construída da edificação são compatíveis com as aprovadas em projeto aprovado pelo Corpo de Bombeiros Militar?	
SIM (X) NÃO ()	
2.2 Estas influem na saída de emergência, bem como na lotação plena da edificação?	

SIM ()	NÃO (X)
<b>2.3 Há alguma influência para a potencialização de incêndios ou outros acidentes?</b>	
SIM ()	NÃO (X)
<b>3. EXTINTORES DE INCÊNDIO</b>	
<b>3.1 Os extintores estão em conformidade com o projeto aprovado, no tocante às quantidades e tipicidades?</b>	
SIM (X)	NÃO ()
<b>3.2 Os extintores possuem marca de conformidade da ABNT, como por exemplo selo do INMETRO, e seguem a NBR 12.962?</b>	
SIM (X)	NÃO ()
<b>3.3 O estádio apresentou nota fiscal de compra/manutenção dos extintores conforme projeto aprovado?</b>	
SIM (X)	NÃO ()
<b>4. CANALIZAÇÃO DE INCÊNDIO, DAS FONTES DE CAPTAÇÃO E REDES DE INCÊNDIO</b>	
<b>4.1 O estádio possui sistema de hidrantes?</b>	
SIM (X)	NÃO ()
<b>4.2 O sistema de hidrantes está de acordo com o Projeto de Prevenção e Combate a Incêndio e Pânico aprovado?</b>	
SIM (X)	NÃO ()
<b>4.3 O sistema de hidrantes está em pleno funcionamento?</b>	
(X) Sim ( ) Não ( ) Parcialmente	
<b>4.4 O estádio possui caixas de incêndio?</b>	
SIM (X)	NÃO ()
<b>4.5 As caixas de incêndio estão de acordo com o Projeto de Prevenção e Combate à Incêndio e Pânico aprovado?</b>	
SIM (X)	NÃO ()

**4.6 As caixas de incêndio estão em pleno funcionamento?** Sim Não Parcialmente**4.7 As mangueiras possuem marca de conformidade da NBR 11.861?** SIM (X) NÃO ()**4.8 O sistema de bombas está de acordo com o projeto aprovado pelo Corpo de Bombeiros Militar?** SIM (X) NÃO ()**4.9 O sistema de hidrantes possui manutenção preventiva programada, por empresa especializada com emissão de documentação de conformidade?** SIM (X) NÃO ()**4.10 Qual o período da manutenção do sistema de hidrantes?** () Mensal () Trimestral (X) Semestral () Anual**4.11 Existem hidrantes de recalque (passeio) para a canalização de incêndio?** SIM (X) NÃO ()**4.12 Existe hidrante urbano (coluna) ligado à rede de abastecimento público?** SIM () NÃO (X)**4.13 Existem reservatórios (cisternas e /ou outro manancial) de água com condições de captação pela viatura do Corpo de Bombeiros Militar em caso de sinistro na edificação?** SIM () NÃO (X)**4.14 Qual o tipo de reservatório?** () Cisternas (X) Outro Manancial, Reserva Técnica de Incêndio em fibra.**4.15 A edificação possui reservatórios de água superiores na cobertura?** SIM (X) NÃO ()**4.16 A edificação possui sistema de chuveiros?**

SIM ()	NÃO (X)
<b>4.17 Este sistema possui manutenção preventiva programada por empresa especializada com emissão de documentação de conformidade?</b>	
SIM ()	NÃO SE APLICA (X)
<b>4.18 Qual o período da manutenção?</b>	
<input type="checkbox"/> Mensal <input type="checkbox"/> Trimestral <input type="checkbox"/> Semestral <input type="checkbox"/> Anual	
<b>5. SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)</b>	
<b>5.1 A edificação possui o Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas (SPDA)?</b>	
SIM (X)	NÃO ()
<b>5.2 O SPDA está de acordo com o exigido em projeto elétrico aprovado? Não se aplica, o CBMMG não avalia SPDA.</b>	
SIM ()	NÃO ()
<b>5.3 O SPDA possui identificação, sinalização, proteção e isolamento, de acordo com a NBR 5.419? Não se aplica, o CBMMG não avalia SPDA.</b>	
SIM () NÃO ()	
<b>5.5 Qual o período da manutenção do SPDA? Não se aplica, o CBMMG não avalia SPDA.</b>	
<input type="checkbox"/> Mensal – Realizada inspeção pela equipe de manutenção da Arena. <input type="checkbox"/> Trimestral <input type="checkbox"/> Semestral <input type="checkbox"/> Anual	
<b>6. SISTEMA MOTOGERADOR</b>	
<b>6.1 A edificação possui grupo moto gerador?</b>	
SIM (X)	NÃO ()
<b>6.2 Qual a quantidade?</b>	

- ( ) 0  
 (X) 1  
 ( ) 2  
 ( ) 3  
 ( ) 4  
 ( ) 5  
 ( ) Outro. Quantidade \_\_\_\_\_

**6.3 Qual o volume de combustível de cada gerador?**

Até 250L (X)	Acima de 250L ()
--------------	------------------

**6.4 Possui identificação, sinalização, proteção e isolamento, de acordo com as NBR 6.396 e NBR 5.477?**

SIM (X)	NÃO ()
---------	--------

**6.5 O grupo moto gerador está interligado ao sistema de iluminação de emergência, caso haja, a fim de orientar o espectador a localização das saídas?**

SIM (X)	NÃO ()
---------	--------

**6.6 O grupo moto gerador está interligado a outros Sistemas de Prevenção e Combate a Incêndio e Pânico?**

SIM (X) NÃO ()	
----------------	--

**7. SAÍDAS DE EMERGÊNCIAS****7.1 As saídas de emergência estão dimensionadas de acordo com o Projeto de Prevenção e Combate a Incêndio e Pânico aprovado pelo Corpo de Bombeiros Militar?**

SIM (X)	NÃO ()
---------	--------

**7.2 No tocante às circulações horizontais (corredores, halls e circulações), estas ficam permanentemente desobstruídas até a saída de emergência?**

SIM (X)	NÃO ()
---------	--------

**7.3 No tocante às circulações verticais (escadas e rampas), estas ficam permanentemente desobstruídas até a saída de emergência?**

SIM (X)	NÃO ()
---------	--------

**7.4 As áreas de assento e de concentração de pessoas estão demarcadas?**

SIM (X)	NÃO ()
---------	--------

**7.5 A edificação possui acesso radial (corredor de circulação que dá acesso direto à área de acomodação dos espectadores, podendo ser rampa ou degraus)?**

SIM (X) NÃO ( )

**7.6 Os acessos radiais estão sinalizados em cor que contrasta com o piso (geralmente em amarelo)?**

 SIM (X) NÃO ( )

**7.7 Existe algum anteparo fixo que dificulte, estrangule ou impeça o escoamento do público?**

 ( ) Portão ( ) Grade ( ) Cerca ( ) Outro (X) Não existe

**7.8 Todas as áreas de saída de emergência do público estão identificadas e sinalizadas, de acordo com as normas vigentes?**

 SIM (X) NÃO ( )

**7.9 As portas ou portões de saída possuem barras antipânico?**

 SIM ( ) NÃO (X) CONFORME PROJETO APROVADO

**7.10 Existem portões de emergência que permitam a passagem do público para o campo?**

 SIM (X) NÃO É ROTA DE FUGA NÃO ( )

**7.11 Os portões de emergência são adequados?**

 SIM (X) NÃO ( )

**7.12 Os acessos à edificação são providos de catracas?**

 ( ) Simples (X) Eletrônicas (X) Removíveis (X) Próprias ( ) Sem catracas

**7.13 As catracas são reversíveis?**

 SIM (X) NÃO ( )

**7.14 As catracas possuem software antipânico que promove o recolhimento dos braços em caso de necessidade de escoamento?**

 SIM ( ) NÃO (X)

**7.15 A edificação possui plano de emergência?** SIM (X) NÃO ( )**7.16 As portas ou portões de saída final abrem no sentido do fluxo de saída e são mantidos na posição totalmente aberta antes do fim do evento?** SIM (X) NÃO ( )**7.17 Existem portas ou portões de saída de correr ou de enrolar utilizados como saída de emergência dos espectadores (Portões de enrolar ou portas de subir e descer, tal qual portas de bar)?** SIM (X) NÃO ( )**7.18 Os acessos radiais estão sinalizados em cor que contrasta com o piso (geralmente em amarelo)?** SIM (X) NÃO ( )**7.19 Os pisos são antiderrapantes?** SIM (X)  NÃO ( )**8. ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA****8.1 O estádio possui iluminação de emergência?** SIM (X) NÃO ( )**8.2 Atende ao Projeto de Prevenção e Combate a Incêndio e Pânico aprovado pelo Corpo de Bombeiros Militar?** SIM (X) NÃO ( )**9. ABASTECIMENTO DE GÁS COMBUSTÍVEL E OUTROS INFLAMÁVEIS****9.1 A edificação possui cozinha(s), bar(es) ou similares?** ( ) Cozinha (X) Bar/ Lanchonete ( ) Removíveis ( ) Próprias**9.2 Quantos?**

Cozinha: \_\_\_\_\_

Bar/ Lanchonete: 32

Outros: \_\_\_\_\_

**9.3 Existe sistema de abastecimento de gás combustível da edificação?** SIM (X) NÃO ( )**9.4 Caso haja, qual o sistema de abastecimento de gás combustível da edificação?** (X) Central de GLP ( ) Botijão de GLP ( ) Gás Natural Canalizado**9.5 Está de acordo com a legislação vigente?** SIM (X) NÃO ( )**9.6 Há documento de responsabilidade técnica?** (X) ART ( ) RRT ( ) Não há documento**9.7 Existe algum local específico para a guarda de materiais de natureza inflamável (madeiras, sarrafos, tecidos ou similares)?** SIM ( )  NÃO (X)**10. SETORIZAÇÃO E CIRCULAÇÃO DE PÚBLICO****10.1 Os recintos que recebem o público estão setorizados a fim de possibilitar às equipes de socorro e salvamento condições para executarem suas respectivas ações?** SIM (X)  NÃO ( )**10.2 Os setores de assentos têm, no mínimo, duas alternativas de saída de emergência, em posições distintas?** SIM (X) NÃO ( )**10.3 As arquibancadas preveem a possibilidade de divisão física entre setores, por intermédio de barreiras, de forma que estes sejam providos de todos os recursos (bares, sanitários, atendimento médico, acessibilidade e outros) acessos e saídas independentes?** SIM (X) NÃO ( )**10.4 O estádio possui cadeiras? (Caso não possua, avance para a questão 1011)** SIM (X) NÃO ( )**10.5 As cadeiras são rebatíveis?** SIM (X) NÃO ( )

**10.6 As cadeiras são constituídas de material incombustível ou retardante ao fogo?**

<b>SIM (X)</b>	<b>NÃO ( )</b>
----------------	----------------

**10.7 Qual a largura útil de cada cadeira?**

<b>Menor que 42cm ( )</b>	<b>42cm ou maior (X)</b>
---------------------------	--------------------------

**10.8 Qual a distância entre os eixos das cadeiras instaladas?**

<b>Menor que 50cm ( )</b>	<b>50cm ou maior (X)</b>
---------------------------	--------------------------

**10.9 As cadeiras foram afixadas de forma a não permitir sua remoção ou desprendimento de partes sem auxílio de ferramentas?**

<b>SIM (X)</b>	<b>NÃO ( )</b>
----------------	----------------

**10.10 Qual o espaçamento mínimo para circulação nas filas, entre a projeção dianteira de um assento de uma fila e as costas do assento em frente?**

- ( ) Menor que 35cm  
(X) Entre 36 e 40cm  
( ) 41cm ou maior

**10.11 Quando o estádio não possuir cadeiras e os assentos forem os patamares das arquibancadas, qual é a altura e a largura destes patamares? (Caso o estádio possua cadeiras, avance para a próxima seção)****Altura**

- ( ) Entre 20 e 50cm  
( ) Entre 51 e 57cm  
( ) Maior que 57cm

**Largura**

- ( ) Menor que 75cm  
( ) Entre 75 e 85cm  
( ) Maior que 85cm

**11. BRIGADA DE INCÊNDIO****11.1 A edificação possui Brigada de Incêndio?**

<b>SIM (X)</b>	<b>NÃO ( )</b>
----------------	----------------

**11.2 Caso exista, atende à legislação vigente?**

<b>SIM (X)</b>	<b>NÃO ( )</b>
----------------	----------------

**12. SISTEMA DE DETECÇÃO ALERTA/ALARME E COMUNICAÇÃO**

**12.1 Existe algum sistema de alerta/alarme para o público em caso de sinistro?**

**SIM (X)**

**NÃO ( )**

**12.2 O sistema de som pode ser utilizado para auxiliar na prevenção e combate a pânico em situações de emergência?**

**SIM (X)**

**NÃO ( )**

**13. SINALIZAÇÃO E ORIENTAÇÃO PARA O PÚBLICO**

**13.1 A edificação possui mapa de localização?**

**SIM (X)**

**NÃO ( )**

**13.2 O mapa de localização informa:**

(X) Localização do espectador

(X) Saídas mais próximas

(X) Trajeto até as saídas

(X) Telefones da sala de segurança da edificação

**13.3 A edificação possui placas indicativas de capacidade total do público de acordo com as normas especificadas?**

**SIM ( )**

**NÃO (X)**

**13.4 A edificação possui placas indicativas da lotação máxima dos diversos setores de acordo com as normas especificadas?**

**SIM ( )**

**NÃO (X)**

**14. ACESSIBILIDADE DE VEÍCULOS DE EMERGÊNCIA E POSTOS DE SAÚDE E ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR**

**14.1 A edificação possui fluxo sem obstrução para a remoção de atletas pelas ambulâncias?**

( ) Sim, em lados opostos

(X) Sim, em apenas um lado

( ) Não

**14.2 Caso haja, as áreas dos veículos de emergência são reservadas e sinalizadas?**

**SIM ( ) NÃO (X)**

**14.3 A edificação possui postos de atendimento pré-hospitalar?**

**SIM (X)**

**NÃO ( )**

**14.4 Caso haja, quantos são os postos?**

(X) 1 a 3 ( ) 3 a 6 ( ) 6 a 9 ( ) 9 a 12 ( ) Mais de 12

## DIAGNÓSTICO

**Restrição 1:****Providências:****Prazo:****Fotos:****Restrição 2:****Providências:****Prazo:****Fotos:**

## PARECER SOBRE O ESTÁDIO

 Aprovado (X) Aprovado com Restrição<sup>1</sup> ( ) Reprovado ( )

## RESPONSÁVEIS

Nome do Profissional: **Carlos Henrique da Silva Pinto**Posto: **2º Sargento BM**Função: **Vistoriador Responsável**

Patente:---

**Assinatura:**Nome do Profissional: **Felipe de Assis Soares Silva**Posto: **Soldado de 1ª Classe**Função: **Auxiliar de Vistoria**

Patente:---

**Assinatura:**

---

**VIGÊNCIA**

Data de emissão: **07/11/2025**

Prazo de validade: **Vigencia conforme estatuto do torcedor**

O presente documento não substitui, restringe ou, ainda, se sobrepõe, a qualquer tempo, aos outros laudos necessários ao funcionamento do estádio.

1 Se aprovado com Restrição, proceder às correções nos prazos determinados.



Documento assinado eletronicamente por **Carlos Henrique da Silva Pinto, 2º Sargento**, em 10/11/2025, às 06:37, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [http://sei.mg.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **126946360** e o código CRC **3305DA1F**.

Referência: Processo nº 1400.01.0040369/2021-13

SEI nº 126946360